

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПАРУШЕНИЙ № 20/_____

Астраханский с.о.
Место составления

20.04.2022 г.
Время 17:49

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 20 от 04.04.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021040001925. Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Лозовое отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Лозовое отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Астраханский район, Лозовое, Степная (УЛИЦА), 86.

5. **Период проведения проверки** 11.04.2022 - 20.04.2022

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Лозовое отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области


№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов, по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист ² в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	Привести в соответствие план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: приложение 2

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		пункта 1 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
2	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	Приказом назначить ответственное лицо за выполнение ремонтных работ и проведение технического обслуживания первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 9 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
3	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В школе провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, а также протокол лабораторных испытаний огнезащитного состава. Основание: пункт 21 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
4	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Провести перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушители). Основание: пункт 18 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 02.08.2022
5	П. 50 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	В кабинетах № 3,11,12,17,19, разработать проектно сметную документацию согласно изменениям. Основание: пункт 16 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
6	П. 58 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить паспортами на первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
7	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В кабинете начальных классов дверь на путях эвакуации обеспечить открывание по направлению


	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		выхода из здания. Основание: пункт 33 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
8	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Устранить установку горючего материала для отделки, облицовки и окраски стен на путях эвакуации (линолеум на путях эвакуации). Основание: подпункт 3 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
9	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В котельной обеспечить эксплуатацию светильников с плафонами. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
10	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	По всей школе устранить скрутки электрических проводов Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022
11	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, обеспечить технической документации. Основание: пункт 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г; срок устранения: 02.08.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание вынес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Бахтямов М.М. 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Сейдахметов Е.Т. 

«20» 04 2022 г.

