



Начальнику
РГУ «Отдел по ЧС
Астраханского района»
Сералиеву А. Б.

**Справка об устранении нарушений
в КГУ «ОСШ села Лозовое»**

№	Выявленные нарушения	Устранение
1	Кочегары допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожаро-технического минимума	Устранено.
2	Приказом не назначено ответственное лицо за выполнение ремонтных работ и проведение технического обслуживания первичных средств пожаротушения.	Устранено.
3	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики не обозначены знаками пожарной безопасности.	Устранено
4	Отсутствует протокол лабораторных испытаний состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной активности.	Устранено
5	На дверях пожарной безопасности «Выход» находится в технически-неисправном состоянии, отсутствует световая индикация.	Устранено
6	Допускается хранение твёрдого топлива (уголь) в не специально приспособленном для этого помещении или в не специально выделенной площадке.	Устранено
7	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии, а также отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специальной сигнализацией.	Устранено

Директор школы:



Е. Сейдахметов