

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АСТАНА АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ ЛОЗОВОЕ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

* * *

№ 34

13» 04 2026 ж.

Начальнику
РГУ «ОЧС
Астраханского района»
Сералиеву А. Б.

**Информация об устранении нарушений пожарной безопасности
в КГУ «Основная средняя школа села Лозовое»**

№	Выявленное нарушение	Примечание
1	На вахте дежурного персонала отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой-диспетчерской службы «112»	Устранено
2	Отсутствует проезд пожарной техники (не очищено от снега)	Устранено
3	На территории школы не обеспечено наружное уличное освещение в тёмное время суток	Устранено
4	В кабинетах 5, 8, 7 АПС находится в неисправном состоянии	Устранено
5	Не обеспечено наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	Устранено
6	В 211 кабинете допущено ответвление проводов, коробка не защищена крышкой	Устранено
7	Допускается хранение твёрдого топлива (угля) в не специально приспособленном для этого помещении	Устранено
8	Отсутствует договор по обслуживанию АПС	Устранено
9	Отсутствует инструкция по эксплуатации АПС на вахте	Устранено

Директор школы:

Исп.: Т. Рунталь
Тел.: 27-6-56



Е. Сейдахметов